



Salle de spectacle le Zéphyr
Tél. : 05 94 28 20 41

10) CAHIER DES CHARGES POUR APPEL D'OFFRE Entretien et vérification annuelle des extincteurs

Vous trouverez ci-dessous le détail des services à effectuer au Zéphyr dans le cadre de l'entretien des extincteurs de la salle de spectacle le Zéphyr.

ENTRETIENS DES EXTINCTEURS

La société qui sera retenue devra garantir :

- Par la fourniture de tout document, la justification de son existence légale.
- L'entretien et la vérification annuelle de l'ensemble des 19 extincteurs du Zéphyr (13 EPA ; 5 Co2 et 1 EP).
- Il devra procéder en outre au remplacement en cas de besoin, de tout extincteur défectueux ou arrivé à la date de péremption.
- La certification de la vérification et du bon état de fonctionnement des extincteurs, par la signature du registre de sécurité auprès du responsable de la salle, après chaque vérification.

Le contrat d'entretien sera signé entre les 2 parties et définira le détail des tâches à effectuer.

En contrepartie des services demandés par l'OCRG et aux conditions ci-dessus indiquées, l'entreprise devra nous faire une proposition de tarification.